

प्रेषित,

सहायक मण्डल अग्निशमन अधिकारी,  
झज्जर

क्रमांक: 4899 /डी.एम.सी. दिनांक: 15.12.21

विषय:— **Part Fire NOC from Fire Safety Point of View of Educational Building (Group-B) at Sector -6, Tehsil-Bahadurgarh, Distt. Jhajjar, Haryana of D.A.V. Centenary Public School.**

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक FSB/2021/436 दिनांक 30.11.2021, जो इस कार्यालय में दिनांक 09.12.2021 को प्राप्त हुआ है, के सन्दर्भ में।

विषयाधीन मामले में वर्णित पत्र के माध्यम से आप द्वारा की गई वैरिफिकेशन व सिफारिश के आधार पर फर्म **Part Fire NOC from Fire Safety Point of View of Educational Building (Group-B) at Sector -6, Tehsil-Bahadurgarh, Distt. Jhajjar, Haryana of D.A.V. Centenary Public School.** को Part Fire NOC की स्वीकृति निम्न अनुसार प्रदान की जाती है:—

**Building Detail:-**

Tower No./Block	No. of Floor	Floor Area (Ground Coverage)	Occupied Height	Stair Case		
				Min as per NBC	Stair Case As per Travel Distance	Provided
Block A	G+1	573.11 Sqm	7.62 mtrs	2	30 mtrs proposed	4
Block B	G+2	398.85 Sqm	11.13 mtrs	2	30 mtrs proposed	4

नियमों में वर्णित प्रावधानों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें। किसी भी चूक के लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृते:— जिला नगर आयुक्त,  
झज्जर। ✓